

Број: IMENOVANO TELO И 030

Датум: 19. 12. 20 23 год.

К И К И Н Д А

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU И 030/20-ZGP-23/GAK088GCK

U skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima ("Službeni glasnik RS" broj 83/18) i Pravilnikom o tehničkim zahtevima za crepove i fazonske komade od gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova ("Službeni glasnik RS" broj 90/19.) urađen je ovaj Izveštaj o ispitivanju kontrolnih uzoraka za građevinski proizvod:

Falcovani crep od gline, model: M-272, Mala Kikinda

namenjen za pokrivanje krovova i oblaganje zidova
proizveden od strane

TOZA MARKOVIĆ D.O.O, Bašaidski drum 62, 23300 Kikinda

Izveštaj sadrži rezultate ispitivanja uzoraka građevinskog proizvoda, koja su urađena od strane Instituta IMS – Centralna laboratorija za ispitivanje materijala – Laboratorija za građevinsku keramiku (Izveštaj br.GAK-0689/23-GC).

Rezultati ispitivanja kontrolnih uzoraka:

Bitne karakteristike	Zahtevi za performanse	Zahtevani nivo performanse	Nivo i/ili klasa	Ispitivanja obavljena prema
Dužina (mm)	SRPS EN 1304: 2015 t. 4.3.4	400±8		SRPS EN 1024: 2014
Širina (mm)	SRPS EN 1304: 2015 t. 4.3.4	225±5		SRPS EN 1024: 2014
Pravilnost oblika: izvitoperenost (%)	SRPS EN 1304: 2015 t. 4.3.2	≤ 1,5		SRPS EN 1024: 2014
Iskrivljenost (%)	SRPS EN 1304: 2015 t. 4.3.3	≤ 1,5		SRPS EN 1024: 2014
Vodonepropustljivost: IC srednje IC max	SRPS EN 1304: 2015 t. 4.4.1	≤ 0,8 ≤ 0,85	Klasa 1	SRPS EN 539-1: 2011
Mehanička otpornost: čvrstoća pri savijanju (N)	SRPS EN 1304: 2015 t. 4.4.2	≥ 1200N		SRPS EN 538: 2005
Trajnost - otpornost na mraz	SRPS EN 1304: 2015 t. 4.4.3	Minimum 150 ciklusa	Nivo 1	SRPS EN 539-2: 2014

Ovim **Izveštajem o ispitivanju** potvrđuje se da su primenjene sve odredbe koje se odnose na ocenjivanje performansi utvrđene u **Pravilniku o tehničkim zahtevima za crepove i fazonske komade od gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova ("Službeni glasnik RS" broj 90/19.)** i da proizvod ispunjava sve propisane zahteve čime se potvrđuje važnost izveštaja o ispitivanju **И 030/20-ZGP-21/GAK0106GC**.

Izveštaj izradio:



dr Miloš Vasić, dipl.ing.tehnol.

Odgovorno lice:



Rukovodilac u Laboratoriji za
građevinsku keramiku

dr Zagerka Radojević, dipl.ing.tehnol.